



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA/MG

Rua Capitão Franklin de Castro, nº 1.065

Caixa Postal 01 – 38.810-000

CNPJ: 18.602.045/0001-00

semobitrp@gmail.com

MEMORIAL DESCRITIVO

CONSTRUÇÃO DE BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192

RIO PARANAÍBA/MG

Rio Paranaíba, 15 de abril de 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA/MG

Rua Capitão Franklin de Castro, nº 1.065

Caixa Postal 01 – 38.810-000

CNPJ: 18.602.045/0001-00

semobitrp@gmail.com

APRESENTAÇÃO

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), tem como finalidade de articular e integrar todos os equipamentos de saúde, objetivando ampliar e qualificar o acesso humanizado e integral aos usuários em situação de urgência e emergência nos serviços de saúde, de forma ágil e oportuna garantindo assim, o atendimento e o transporte adequado para um serviço de saúde devidamente hierarquizado e integrado ao SUS.

A implantação da Base Descentralizada do Serviço de Atendimento Móvel da Urgência (SAMU-192), na Cidade de Rio Paranaíba do Estado de Minas Gerais, tem como proposta a cobertura de toda a extensão do município.

O projeto trata-se da Construção de uma Base Descentralizada do SAMU 192. Será construído um novo prédio para atender as necessidades da base, sendo executado pequenos serviços de demolição e a construção nova da edificação.

A obra está localizada à Rua José Mendes da Rocha, nº 345. Bairro Novo Horizonte. Município de Rio Paranaíba MG.

A construção obedecerá a estas especificações, seus anexos, aos projetos, detalhes e instruções fornecidas pela fiscalização durante a obra, atendendo as prescrições das normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

O CONSTRUTOR dimensionará e instalará o canteiro de obras em local aprovado pela Fiscalização, com local para estocagem de materiais. Toda a mão-de-obra contratada para execução da obra inclusive técnica e administrativa é de responsabilidade do CONSTRUTOR e deverá atender às normas de segurança, utilizando os Equipamentos de Proteção Individuais e Coletivos adequados e indicados.

As especificações a seguir seguem o padrão da Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba e se aplicam a esta obra.

As especificações também devem seguir os padrões de identidade visual com as orientações descritas no Programa Arquitetônico Mínimo Base Descentralizada SAMU 192 Versão 2.0/2018 do Ministério da Saúde (placa de fachada, cores de fachada e platibanda e faixas inferiores).



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA/MG

Rua Capitão Franklin de Castro, nº 1.065

Caixa Postal 01 – 38.810-000

CNPJ: 18.602.045/0001-00

semobitrp@gmail.com

SUMÁRIO

SUMÁRIO	3
1. DIPOSIÇÕES GERAIS.....	4
2. SERVIÇOS PRELIMINARES	4
3. ESTRUTURA	4
4. PISOS E REVESTIMENTOS.....	5
5. PINTURA.....	5
6. ESQUADRIAS.....	5
7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6
8. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS	7
9. MUROS E PORTÕES	7
10. COBERTURAS	7
11. SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8
ANEXOS	9



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA/MG

Rua Capitão Franklin de Castro, nº 1.065

Caixa Postal 01 – 38.810-000

CNPJ: 18.602.045/0001-00

semobitrp@gmail.com

1. DIPOSIÇÕES GERAIS

Os ambientes da edificação serão: duas áreas de repouso (Repouso 1 – 7,50 m² e Repouso 2 – 9,00 m²); Banheiro (4,50 m²); Sala de Utilidades (4,70 m²); DML (2,40 m²); Sala de Estar (25,48 m²); Almoxarifado/CAF (6,75 m²) e Copa (4,68 m²). A base conta também com área de limpeza/estacionamento de ambulância, área de lavagem de equipamentos e área para guarda de cilindros, todas as áreas externas citadas serão áreas cobertas e detalhadas em projeto arquitetônico.

A base terá uma área para guarda de cilindros de gases medicinais e sua construção deverá respeitar as exigências construtivas estabelecidas pela NBR/ABNT 12188/2016.

O CAF (Central de Abastecimento Farmacêutico) será área de compartilhamento com o almoxarifado, esta sala contará com sistema de condicionamento de ar e acesso controlado.

A área de estacionamento/limpeza de ambulâncias terá nível 10 cm abaixo do piso para drenagem correta de limpeza das mesmas.

2. SERVIÇOS PRELIMINARES

Deverá ser fornecida e colocada placa de obra em chapa galvanizada, de dimensões 2,50m x 1,0m, plotada com adesivo vinílico, afixada com rebites 4,8x40 mm, em estrutura metálica de metalon, com suporte em eucalipto autoclavado pintado com tinta PVA, duas (2) demãos. Modelo especificado no anexo 2.

Os containers deverão ser locados em local especificado pela equipe técnica contratante.

Deverá ser feita a locação da obra, de acordo com os projetos existentes.

O transporte e retirada de todo o material demolido deverá ser em caçamba. O destino do mesmo será determinado pela equipe técnica contratante.

O portão existente deverá ser retirado para reaproveitamento e seu destino será indicado pela equipe técnica contratante.

3. ESTRUTURA

Toda a estrutura deverá seguir o projeto estrutural e a planilha orçamentária, com orientações da equipe técnica contratante.

O solo necessário para aterro, será de responsabilidade da contratante.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA/MG

Rua Capitão Franklin de Castro, nº 1.065

Caixa Postal 01 – 38.810-000

CNPJ: 18.602.045/0001-00

semobitrp@gmail.com

4. PISOS E REVESTIMENTOS

Os revestimentos de piso e parede (áreas molhadas) deverão ser lisos, resistentes, laváveis e de fácil higienização.

O piso de toda a área interna será piso cerâmico, rejuntado com junta fina contendo epóxi, para evitar o desgaste desse rejunte e o acúmulo de sujidades nas juntas. A área externa será de piso em concreto, usinado convencional de Fck 15 Mpa, com tela soldada nervurada, acabamento polido e espessura de 5cm.

As paredes dos ambientes de área molhada (banheiro, sala de utilidades, DML e copa) deverão ser revestidas, piso ao teto, com revestimento cerâmico branco de absorção de água inferior a 4% e rejuntadas com tinta epóxi.

5. PINTURA

Nas paredes internas e externas, exceto áreas molhadas já citadas, será aplicado fundo selador acrílico e pintura acrílica, duas demãos, inclusive uma mão de massa corrida em ambientes internos.

No teto da edificação será aplicado fundo selador acrílico e pintura látex, duas demãos.

As esquadrias e superfícies metálicas receberão pintura esmalte, inclusive uma demão de fundo anticorrosivo.

As cores e detalhes de todas as partes serão definidas pela equipe técnica contratante com auxílio do manual de identidade visual do SAMU 192.

Na UBS Novo Horizonte, deverá ser removida a pintura e a edificação receberá nova pintura acrílica com fundo selador acrílico, duas demãos, a platibanda do local deverá receber chapim metálico com pingadeira para proteção das paredes a serem pintadas.

6. ESQUADRIAS

Deverão ser executadas verga e contraverga nas janelas e portas.

As janelas receberão peitoril de granito com largura de 15 cm. As janelas J1 (indicadas em projeto) serão de correr de 4 folhas de vidro incolor e as janelas J2 e J3, serão basculantes de vidro incolor com jato.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA/MG

Rua Capitão Franklin de Castro, nº 1.065

Caixa Postal 01 – 38.810-000

CNPJ: 18.602.045/0001-00

semobitrp@gmail.com

7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

As instalações elétricas deverão ser seguidas de acordo com o projeto elétrico e orientações da equipe técnica contratante.

Todos os materiais deverão ser produtos novos e de 1ª qualidade. Quando o material a ser utilizado não for aquele especificado, este deverá ser igual em qualidade e aprovado previamente pela fiscalização

Nas tomadas e interruptores estão incluídos suporte para encaixe, caixa, placa e instalação.

A instalação dos condutores nos eletrodutos, só poderá ser feita depois da execução dos seguintes serviços, onde se aplicarem:

- Limpeza e secagem interna da tubulação
- Assentamento de portas, janelas e vedações que impeçam a penetração de chuva.

Para facilitar a inserção da fiação poderão ser usados como lubrificantes: talco, diatomita ou pedra sabão.

O desencapamento dos fios para emendas será cuidadoso, só podendo ocorrer nas caixas. Os fios serão limpos e revestidos com fita isolante. A instalação de novas caixas nas paredes, deverá ser nivelada e aprumada. Salvo indicação em contrário no projeto as alturas das caixas de paredes, em relação ao nível do piso acabado, serão as seguintes:

- Interruptores, tomada média (bordo superior da caixa) 1,10 m;
- Tomadas baixas (bordo inferior da caixa) 0,30m;
- Caixas de passagens (bordo interior da caixa) 0,20 m;
- Tomada alta (bordo superior da caixa) 2,30 m.

Os pontos de luz dos tetos serão do tipo plafon, embutidas no teto e com proteção de vidro, deverão ser rigorosamente centrados ou alinhados nos respectivos cômodos, ou conforme indicações do projeto.

Será inserido um quadro de distribuição, especificação conforme projeto elétrico e um padrão para entrada de energia elétrica.

O nível do quadro de distribuição será regulado por suas dimensões e pela comodidade de operação das chaves ou inspeção dos instrumentos, não devendo de qualquer modo, ter o bordo inferior a menos de 0,50 m do piso acabado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA/MG

Rua Capitão Franklin de Castro, nº 1.065

Caixa Postal 01 – 38.810-000

CNPJ: 18.602.045/0001-00

semobitrp@gmail.com

Todas as extremidades livres dos eletrodutos serão antes da concretagem e durante a construção, conveniente obstruídas, a fim de evitar-se a penetração de detritos e umidade.

A instalações que passarão no piso deverão ser executadas antes da execução dos pisos e calçadas previstos.

8. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS

A copa deverá receber um ponto de água fria com bancada. O banheiro deverá receber um ponto de água fria para o lavatório, bacia sanitária e ducha higiênica e um ponto de água fria para o chuveiro.

A tubulação de esgoto do banheiro deverá ser feita de acordo com o dimensionamento.

A base terá um reservatório de 1500 litros que abastecerá os pontos de água fria internos e o ponto para lavagem de equipamentos, os pontos de água fria externos destinados a limpeza da ambulância e limpeza de pátio terá alimentação diretamente do cavalete.

Deverão ser instalados ralos em todas as áreas molhadas.

A sala de utilidades deverá ser dotada de pia e esguicho de lavagem e de pia de despejo com válvula de descarga, a tubulação de esgoto será de 75 mm.

O piso da área de higienização de ambulância deverá ser inclinado com destinação dos resíduos líquidos para calha coletora com destinação para a rede coletora.

9. MUROS E PORTÕES

Deverão ser instalados um portão de abrir, para entrada de pedestres, de tubo de ferro, fechado por cadeado, medindo 1,0 m x 2,8 m. E um portão de correr, para entrada de ambulâncias, de tubo de ferro, fechada com cadeado, medindo 5,0 m x 2,8 m.

Deverá ser construído muro divisório entre a UBS Novo Horizonte e o local da base, conforme indicações no projeto arquitetônico e projeto estrutural.

Deverá ser instalada sobre o muro, chapim metálico, modelo especificado em planilha.

10. COBERTURAS

A edificação receberá laje e cobertura embutida de telha de fibrocimento com estrutura de madeira conforme detalhamento em projeto arquitetônico. A platibanda deverá receber impermeabilização com emulsão asfáltica.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA/MG

Rua Capitão Franklin de Castro, nº 1.065

Caixa Postal 01 – 38.810-000

CNPJ: 18.602.045/0001-00

semobitrp@gmail.com

A área externa deverá receber cobertura e telha metálica conforme especificações do projeto arquitetônico. A fundação da estrutura metálica deverá seguir o projeto estrutural, anexado e situado, no projeto estrutural do muro de divisão a ser executado.

11.SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Deverá ser executada 4 prateleiras de ardósia no almoxarifado em local indicado em projeto arquitetônico.

Deverá ser feita a instalação de letras metálicas, conforme indicação da equipe técnica contratante.

Deverá ser instalada placa do tipo bandeira de indicação do local, conforme indicação e orientações da equipe técnica contratante e manual de identidade visual já citado.

Deverá ser instalado um sinalizador de garagem indicando o acesso de ambulância.

Deverá ser executado um depósito para cilindro de gases medicinais, conforme especificações estabelecidas em anexo (anexo 2) e também conforme as prescrições normativas da NBR 12188/2016.

Deverá ser executado um depósito de gás (GLP P13), conforme as normas técnicas estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.

Deverão ser instalados dispensers para gel/álcool e para papel toalha, saboneteira e papeladeira conforme especificações indicadas em planilha orçamentária e o local de instalação dos mesmos será indicado pela equipe de fiscalização.

Deverá ser executado o tanque para higienização de equipamentos conforme especificações do anexo 3.

Deverá ser feita a limpeza final de toda a obra para entrega final.

CAROLINA NAVES RIBEIRO

Eng^a Civil CREA 214.519/D – MG

Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA/MG

Rua Capitão Franklin de Castro, nº 1.065

Caixa Postal 01 – 38.810-000

CNPJ: 18.602.045/0001-00


semobitrp@gmail.com

ANEXOS

ANEXO 1 – MODELO DE PLACA DE OBRA

	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA
CONSTRUÇÃO DE BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192	
Objetivo:	
Valor da obra:	
Prazo de execução:	
Empresa executora:	

ANEXO 2 – DETALHAMENTO DE DEPÓSITO DE GÁS MEDICINAL





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA/MG

Rua Capitão Franklin de Castro, nº 1.065

Caixa Postal 01 – 38.810-000

CNPJ: 18.602.045/0001-00

semobitrp@gmail.com

ANEXO 3 – DETALHAMENTO TANQUE DE HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

