

PLANTA EL=939,50
ESC. 1:25



FIXAÇÃO DA COMPORTA
SEM ESC.

DETALHE DO RASTELO PARA LIMPEZA DA GRADE
ESC. 1:5



PLANTA EL=938,80
ESC. 1:25





CORTE–AA
ESC. 1:25



CORTE–BB
ESC. 1:25



VISTA FRONTAL

OBS.:
UTILIZAR ANCINHO COM DENTES ø3/8"
E ESPAÇAMENTO DE 1,95cm ENTRE OS DENTES
VER DETALHE DO RASTELO



SEÇÃO LONGITUDINAL

DETALHE DA GRADE DE LIMPEZA MANUAL
ESC.: 1:10



CORTE–CC
ESC. 1:25

LISTA DE MATERIAIS
TRATAMENTO PRELIMINAR

ITEM	DESCRIÇÃO	DIÂM.	UNID.	QUANT.
	CHEGADA			
01	LUVA EM FERRO FUNDIDO JE2GS	150	01	PÇ
02*	EXTREMIDADE EM F. FUND. COM FLANGES E PONTA E ABA DE VEDAÇÃO	150	01	PÇ
	SAÍDA			
03*	EXTREMIDADE EM F. FUND. COM FLANGES E PONTA E ABA DE VEDAÇÃO	200	01	PÇ
04	LUVA EM FERRO FUNDIDO JE2GS	200	01	PÇ

OBS:
* CORTAR FLANGE NA EXECUÇÃO DA OBRA
– TUBO E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO PARA ESGOTOS, NBR15420 E ANEL DE BORRACHA NBR 7676.

NOTAS:

1 – DIMENSÕES EM CENTÍMETRO, ELEVAÇÕES EM METRO, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.

2 – PARA A PROTEÇÃO DAS ESTRUTURAS INTERNAS DE CONCRETO, APLICAR TRATAMENTO QUÍMICO A BASE DE CONCENTRADO EM PÓ SOBRE O CONCRETO FRESCO (Xypex CONCENTRADO DS–1 OU EQUIVALENTE).

3 – PRFV: PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO.

4 – OS COMPONENTRES METÁLICOS DESTA UNIDADE QUE NÃO FOREM EM INOX/ALUMÍNIO, DEVERÃO TER SUA SUPERFÍCIE PREPARADA COM:
– JATEAMENTO ABRASIVO CONFORME NORMA SSPC–1068 (SIS SA 2,5).
– PINTURA EM COALTAR EPOXI/ALCATRÃO DE ULHA EM 2 DEMÃOS DE 200μ CADA.

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
0	EMISSÃO INICIAL	01/2022	EDÉSIO	XXXXX	FLS

CONTRATADA: ENPROCON
CONTRATO Nº: 033/2021
RESP.TÉCN.: FREDERICO LUCIANO SANTOS
REG.CREA: 76.769/D

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
MAYCON CRISTIAN DE PAIVA SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS

CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE RIO PARANAÍBA

PROGRAMA:

MUNICÍPIO/ÁREA:
RIO PARANAÍBA
Distrito Sede

TÍTULO:
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS
TRATAMENTO PRELIMINAR
PLANTAS, CORTES E DETALHES

DATA: JANEIRO/2022
ESCALA: 1:600
PRANCHA: 32/50
ARQUIVO: 32_RP_ETE_TRATAMENTO PRELIMINAR.

A1